



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Владимирской области (Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

**Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах**

Войкова ул., д.15, Муром, Владимирская область, 602256  
тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: [Murom@33.rosпотребнадзор.ru](mailto:Murom@33.rosпотребнадзор.ru)

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
от 26.08.2022 № 82**

**Территориальный отдел в о.Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском  
районах г.Муром, ул.Войкова, д.15**  
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах Бербешкиной Е.В.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия - **плановой выездной проверки**  
на основании решения о проведении **плановой выездной проверки от 20.07.2022 г. №82**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  
48» 602264, Владимирская область, г.Муром, ул.Орловская, д.5-а**  
**ИНН 3307013220 ОГРН 1023302154810 КПП 333401001**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие **нарушения обязательных требований**, установленных международными договорами Российской Федерации, **федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации**, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или **санитарно-эпидемиологического благополучия населения**:

ст. 11, 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п.2.5.3, п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  
48» 602264, Владимирская область, г.Муром, ул.Орловская, д.5-а**  
**ИНН 3307013220 ОГРН 1023302154810 КПП 333401001**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Оборудовать локальной вытяжной системой оборудование, являющееся источником выделения тепла (электроплита) на пищеблоке согласно п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок до 01.09.2023

Документ подписан электронной подписью.

2. Привести в соответствие с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" стену в спальне группы №6.

Срок: до 01.09.2022

3. Привести в соответствие с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолок и стены в помещении постирочной.

Срок: до 01.09.2023

4. Привести в соответствие с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на территории учреждения.

Срок: до 01.09.2023

5. Привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 покрытие пола (линолеум) в помещениях групп №7, №5, №8, №6.

Срок: до 01.09.2023

6. Привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 фактические уровни искусственного освещения в помещениях групповых групп №7 и №3, в раздевальных групп №7, №6, №9, №5.

Срок: до 01.09.2023

7. Привести конструкцию окон в помещении постирочной и групповой группы №8 в надлежащее состояние, обеспечивающее возможность проведения своевременной замены стекол и проведение чистки оконных стекол по мере загрязнения в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Срок до 01.09.2023

8. В соответствии с требованиями минимального перечня оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечить пищеблок холодильным оборудованием в достаточном количестве и с объемом, обеспечивающим соблюдение температурного режима для всего вида пищевого сырья и продуктов, поступающих в учреждение (низкотемпературным холодильным шкафом и среднетемпературным холодильным шкафом), обеспечивающим условия хранения фруктов, замороженных продуктов согласно п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок: до 01.11.2022

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 602264, Владимирская область, г.Муром, ул.Орловская, д.5-а**  
**ИНН 3307013220 ОГРН 1023302154810 КПП 333401001**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления **федерального государственного санитарно - эпидемиологического**

Документ подписан электронной подписью.  
назора, может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного  
обжалования на основании ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель  
территориального отдела в о. Муром,  
Муромском, Меленковском и  
Селивановском районах  
(должность лица, составившего предписание)

Бербешкина Е.В.

С предписанием ознакомлен(а) «26» августа 2022г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

*Е.В. Бербешкина*

Предписание получил (а) «26» августа 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)


*Е.В. Бербешкина*

Предписание направлено по адресу:

(подпись)

(инициалы и фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

 **ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.  
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

**ПОДПИСЬ**

<b>Общий статус подписи:</b>	Подпись верна
<b>Сертификат:</b>	18DD8AE1B35F56F46273F8BC78C29A9C1C1E7F97
<b>Владелец:</b>	Бербешкина Елена Валерьевна, Бербешкина, Елена Валерьевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Владимирская область, RU, lena.berbeshkina@mail.ru, 01757793587, 330701391913
<b>Издатель:</b>	Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru
<b>Срок действия:</b>	Действителен с: 28.09.2021 13:41:37 UTC+03 Действителен до: 28.12.2022 13:41:37 UTC+03
<b>Дата и время создания ЭП:</b>	26.08.2022 14:29:28 UTC+03